

**ЛМБИ**

(наименование лабораторного подразделения, в котором проводились испытания)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510527  
дата внесения в реестр аккредитованных лиц 19.08.2015

142306, Московская область, г. Чехов, ул. Дружбы, д.1 Телефон: 23-58-94 Факс: 23-58-94 E-mail: chehovffguz@mail.ru  
ИНН 5029081629 КПП 504302001 ОГРН 1055005109147



**УТВЕРЖДАЮ**  
**Руководитель ИЛЦ**  
(должность лица утверждающего протокол)

**Масюк Р.О.**  
(подпись, инициалы, фамилия)

**14 ИЮН 2022**

(дата утверждения и выдачи протокола)

МП


**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ 13.272 -22.2**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** СНТ "Мичуринец"
2. **Юридический адрес:** Московская область, г.о.Чехов, д.Чепелево, территория СНТ "Мичуринец" ВСОВД.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** СНТ "Мичуринец"  
Московская область, г.о.Чехов, д.Чепелево, территория СНТ "Мичуринец" ВСОВД, скважина
5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 24.05.2022 09:30  
Ф.И.О., должность: Алашкин В.Л., председатель  
Условия доставки: доставлено автотранспортом  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.05.2022 10:10  
Образец предоставлен заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и указанную заказчиком информацию об образце.
6. **Дополнительные сведения:** Сопроводительный документ № 108  
Цель исследований, основание: Проведение мероприятий по договору, договор № 19/8/22 от 23.05.2022г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН.2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
8. **Код образца (пробы):** 2.22.272 13
9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 24.05.2022 10:20 Лабораторный номер 272 - 697 Дата начала испытаний 24.05.2022 10:20 Дата окончания испытаний 25.05.2022 11:32					
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие в 100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ при температуре 37 град.С	КОЕ/см <sup>3</sup>	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Дополнительные сведения: МУК 4.2.3690-21 «Изменения 2 к МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды», показатель «Общие колиформные бактерии» эквивалентен показателю «Обобщённые колиформные бактерии»					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за подготовку и проверку протокола:

 Леворова Н. А., оператор

ЛМБИ

(наименование лабораторного подразделения, в котором проводились испытания)

142306, Московская область, г. Чехов, ул. Дружбы, д.1 Телефон: 23-58-94 Факс: 23-58-94 E-mail: chehovffguz@mail.ru  
ИНН 5029081629 КПП 504302001 ОГРН 1055005109147



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

(должность лица утверждающего протокол)

Масюк Р.О.

(подпись, инициалы, фамилия)

14 ИЮН 2022

(дата утверждения и выдачи протокола)

МП

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ 13.272 -22.2/1

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): СНТ "Мичуринец"

2. Юридический адрес: Московская область, г.о.Чехов, д.Чепелево, территория СНТ "Мичуринец" ВСОВД

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: СНТ "Мичуринец"

Московская область, г.о.Чехов, д.Чепелево, территория СНТ "Мичуринец" ВСОВД, скважина

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.05.2022 09:30

Ф.И.О., должность: Алакшин В.Л., председатель

Условия доставки: доставлено автотранспортом

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.05.2022 10:10

Образец предоставлен заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и указанную заказчиком информацию об образце.

6. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 108

Цель исследований, основание: Проведение мероприятий по договору, договор № 19/8/22 от 23.05.2022

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН.2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»


8. Код образца (пробы): 2.22.272 13

9. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 24.05.2022 10:20 Лабораторный номер 272 - 698 Дата начала испытаний 24.05.2022 10:20 Дата окончания испытаний 27.05.2022 11:32					
1	E. coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие в 100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04
2	Enterococcus	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие в 100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04

Ф.И.О., должность лица, ответственного за подготовку и проверку протокола:

  
Леверова Н. А., оператор

Протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям. Полное или частичное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя ИЛЦ запрещена.